

Kawęczyn, dnia 26.01.2024 r.

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu podstawowego pn.: **Rozbudowa i przebudowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Numer referencyjny postępowania:

ROŚ.271.2.2024

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przedstawia treść pytań oraz wniosków, które wpłynęły od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i jednocześnie informuje o zmianie SWZ:

Pytanie 1

Proszę o załączenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z opisem parametrów technicznych oraz kolorystyki.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że informacje dotyczące stolarki zewnętrznej znajdują się w opisie do projektu architektoniczno-budowlanego, w punkcie 18.6; kolor stolarki zewnętrznej w części istniejącej (wymiana istniejącej stolarki) w kolorze naturalnego drewna (jasnego dębu, z zewnątrz i wewnątrz, kolor zbliżony do okładziny elewacyjnej nowej części budynku), kolor stolarki zewnętrznej w części nowoprojektowanej (nowe otwory) w kolorze ciemno szarym, zbliżonym do RAL 7016.

Pytanie 2

Dla drzwi zewnętrznych proszę o sprecyzowanie materiału (PCV czy aluminium), kolorystyki, sposobu otwierania oraz podziału i rodzaju szyby.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące drzwi zewnętrznych znajdują się w opisie do projektu architektoniczno-budowlanego, w punkcie 18.6; stolarka PCV, szkło bezpieczne, dwukomorowe, na drzwiach wejściowych przeszklonych zapewnić odpowiednie oznaczenie ostrzegawcze zapobiegające zderzeniom (na wys. ok. 80 cm i 135 cm npp). Sposób otwierania ilustrują rysunki – rzut oraz elewacja (rys. A-1, A-4)

Pytanie 3

Dla drzwi wewnętrznych proszę o sprecyzowanie kierunku otwierania, rodzaju ościeżnic oraz rodzaju skrzydeł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące stolarki wewnętrznej znajdują się w opisie do projektu architektoniczno-budowlanego, w punkcie 18.8, ościeżnice regulowane, przylgowe, skrzydła ramowe z rekomendacją do użytku w obiektach edukacyjnych, bez przeszkleń; kierunki otwierania wskazane na rzucie parteru (rys. A-1).

Pytanie 4

Dla drzwi technicznych i gospodarczych proszę o sprecyzowanie rodzaju skrzydeł i kierunku otwierania.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że informacje dotyczące stolarki wewnętrznej znajdują się w opisie do projektu architektoniczno-budowlanego, w punkcie 18.8; Drzwi techniczne i gospodarcze – ościeżnice regulowane, przylgowe, skrzydła ramowe, bez przeszkleń; kierunki otwierania wskazane na rzucie parteru (rys. A-1).

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiaru branży elektrycznej w wersji przeznaczonej do edycji, preferowane rozszerzenie - .ath. Przesłany przez

Państwa przedmiar nie otwiera się w programach do kosztorysowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załącza do postępowania przedmiar branży elektrycznej w formie ath.

/-/ Jan Nowak
Wójt Gminy Kawęczyn