

Kawęczyn, dnia 13.03.2025 r.

## **Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu podstawowego pn.: **Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn**

Numer referencyjny postępowania:

**ROŚ.271.9.2025**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia treść pytań oraz wniosków, które wpłynęły od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### **Pytanie:**

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz Opis Techniczny, Kosztorys Ofertowy i Przekroje Normalne podają zastosowanie mieszanki AC 11 S KR 1-2. Natomiast Tablica 1, 2, 3, 5 i 6 podają wymagania niezgodne z obowiązującymi normami i niepasujące do wymaganej mieszanki. Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2 spełniającą aktualnie obowiązujące wymagania.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że dla przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2 spełniającą aktualne wymagania.

/-/ Elżbieta Tomczak  
Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn