

ROŚ.271.2.2026

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu podstawowego pn.: **Budowa Gminnego Domu Kultury w Kawęczynie w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" nr ref.: ROŚ.271.2.2026**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia treść pytań oraz wniosków, które wpłynęły od Wykonawców (oryginalna pisownia) w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie: Proszę o określenie źródła energii dla central wentylacyjnych w zakresie podgrzewania powietrza w okresie zimowym. Proszę także o informację, czy centrale mają być wyposażone w agregaty skraplające umożliwiające chłodzenie powietrza w okresie letnim oraz ogrzewania w okresie zimowym?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że źródłem energii dla centrali będzie nagrzewnica kanałowa wtórna zasilana z pompy ciepła przeznaczonych do ogrzewania. Jeśli konstrukcja centrali tego wymaga, należy również zastosować nagrzewnicę wstępną elektryczną dla rozmrożenia. Dla chłodzenia poszczególnych pomieszczeń należy przewidzieć jednostki multisplit z jednostką/jednostkami wewnętrznymi w każdym pomieszczeniu. Nie przewiduje się zastosowania centralnego chłodzenia i agregatów skraplających podłączonych do centrali wentylacyjnej.

Pytanie: W SWZ Rozdział XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY w pkt. 1 Zamawiający wskazał: Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w postaci netto oraz brutto – cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT (netto + stawka VAT = brutto), zgodnej z

ROŚ.271.2.2026

obowiązującymi przepisami. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia, wynikający z SWZ i załączników do niej. Jednocześnie Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ zawiera wskazane już przez Zamawiającego stawki podatku VAT. Powyższe powoduje, że dokumenty Zamówienia są ze sobą sprzeczne, gdyż z jednej strony SWZ nakłada na Wykonawcę obowiązek wskazania stawek VAT, a z drugiej strony Zamawiający sam je wskazuje w formularzu ofertowym. Zwracam się o ujednoczenie dokumentów Zamówienia poprzez załączenie zaktualizowanego Formularza Ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy w zakresie punktu 1, dokument zostanie zamieszczony za platformie.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza modyfikację w części VIII pkt 12 błędnie wpisano adres e-mail, poprawny zapis to:

- w zakresie merytorycznym: Beata Andrzejewska e-mail: andrzejewska@kaweczyn.pl

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Podpisano:

/-/ Jan Gruca

Wójt Gminy Kawęczyn