



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku

Turek, 28 maja 2026 r.

ON-HK.9020.60.2026

Sprawę Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
prowadzi: +48 63 280 36 86
higiena.komunalna.psse.turek@sanepid.gov.pl

Zakład Usług Wodnych sp. z o. o.
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin

Dotyczy: bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek pobranych 18 maja 2026 r. oraz 25 maja 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kowale Pańskie należącego do Zakładu Usług Wodnych sp. z o. o., Oddział Terenowy Turek, ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek

- sprawozdanie z badań nr 6/1-1/W/2026/5/18 z 21 maja 2026 r.,
- sprawozdanie z badań nr 7/1-1/W/2026/5/18 z 21 maja 2026 r.,
- sprawozdanie z badań nr 214/26 (1297) z 25 maja 2026 r.

próbki wody pobrane z sieci wodociągowej, zbadane w VET-LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński, Pracownia Badań Wody ul. Kolska 12, 62-720 Brudzew oraz Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Turku, ul. Graniczna 8, 62-700 Turek

stwierdza przydatność wody do spożycia

w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody, w zakresie parametrów fizykochemicznych, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru w jednym punkcie poboru, tj. mętności – 1,2 NTU (przy dopuszczalnej wartości 1,0 NTU), co było niezgodne z załącznikiem nr 1 część C ww. rozporządzenia.

W celu potwierdzenia wyników badań pobrano powtórnie próbki wody z ww. punktu poboru, sprawozdania wykazały, że woda w zakresie oznaczanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Artur Przyszło
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku
ul. Uniejowska 1a | 62-700 Turek
+48 63 280 36 82
sekretariat.psse.turek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-71380-60419-FIJHD-15

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych sp. z o. o., Oddział Terenowy Turek, ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek (PUH);
2. Wójt Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (PURDE);
3. aa.