



URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE

Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn

tel. 63 288 59 10 fax. 63 288 59 40

www.kaweczyn.pl email: ugkaweczyn@kaweczyn.

Kawęczyn, 11.06.2026 r.

OOR.5556.2.2026

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zamawiający przedstawia treści pytań, które wpłynęły od Wykonawcy (oryginalna pisownia) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o zmianę końcowej daty realizacji zadania z 3 lipca 2026 na datę umożliwiającą składanie ofert przez dostawców i producentów, którzy nie posiadają takiego urządzenia na magazynie i wymagany jest czas na wdrożenie produkcji. Przedstawione w Państwa zapytaniu cechy agregatu jak np. zbiornika paliwa na 12h pracy pod 100% obciążeniem stanowi element opcjonalny wymagający nowego zlecenia produkcyjnego. Typowy czas produkcji i testów urządzenia to 8 tygodni. Proszę o dopuszczenie terminu realizacji 10-12 tygodni od dnia podpisania umowy, co będzie stanowić realny okres umożliwiający produkcję i dostawę sprzętu zgodnie z wymaganiami. Podanie tak krótkiego czasu realizacji uniemożliwia złożenie ofert przez większość dostawców, a tym samym ponoszą Państwo ryzyko zakupu urządzenia po zawyżonych cenach.

Odpowiedź:

Zadanie zostaje wydłużone o 10 tygodni tj. do dnia 14 września 2026 r.

Pytanie 2:

Proszę o wykreślenie zapisów dotyczących aplikacji do monitorowania urządzenia i zmianę zapisu na dostawę i montaż karty komunikacyjnej SNMP umożliwiającej zdalny dostęp WEB z dowolnej przeglądarki internetowej. Takie rozwiązanie zapewni uniwersalny dostęp



URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE

Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn

tel. 63 288 59 10 fax. 63 288 59 40

www.kaweczyn.pl email: ugkaweczyn@kaweczyn.

do monitorowania urządzenia z dowolnego miejsca na świecie z poziomu dowolnego urządzenia mającego dostęp do internetu – np. Komputer, telefon wyposażony w dowolną przeglądarkę internetową, bez względu na posiadany system operacyjny. Ogranicza to ryzyko posiadania aplikacji na wybraną jedną platformę np. Windows lub Android, co w przyszłości może utrudnić lub całkowicie ograniczyć możliwość monitorowania.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na państwa zapytanie dotyczące zmiany zapisów postępowania informujemy, że zamawiający nie przewiduje modyfikacji warunków określonych w dokumentacji zapytania ofertowego na obecnym etapie postępowania. Jednocześnie podtrzymujemy wymóg monitorowania za pośrednictwem sieci komórkowej. Rozwiązanie to zapewni niezależny i powszechnie dostępny kanał transmisji danych, niewymagający korzystania z infrastruktury internetowej. W związku z powyższym zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

Proszę o uwzględnienie w wymaganiach agregatu konieczności jego przygotowania do eksploatacji – agregat powinien być wyposażony w wymagane płyny eksploatacyjne i minimalną ilość paliwa pozwalającą na jego przetestowanie podczas dostawy. W Państwa zapytaniu takowej informacji nie ma co może stanowić pole do nadinterpretacji zakresu dostawy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na trzecie pytanie oczywiście, że paliwo będzie dostarczone przez zamawiającego, natomiast w niezbędne płyny eksploatacyjne powinien wyposażyć nas dostawca.